

Генеральному директору
ЗАО «Инвестиционно-Финансовая Компания «Межрегиональный Финансовый Союз»
Гассиеву Г.З.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

от 01.12.2016 года

**на присоединение к сетям канализации жилой застройки общей площадью 55,2 тыс. кв. м,
расположенной в рабочем посёлке Андреевка городского поселения Андреевка
Солнечногорского муниципального района Московской области
(КН земельного участка 50:09:0070102:97)**

1. Водоотведение – 500 куб. м/сутки,

- 1.1. Выполнить проект внутриквартальных и наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации точка подключения сети хозяйственно- бытовой канализации К1-33, отметка – лотка 212,60.
- 1.2. Материал трубопровода хозяйственно-бытовой канализации – КОРСИС для самотечной канализации, ПНД для напорной канализации диаметр трубы и способ прокладки определить проектом.
- 1.3. Трубопровод от хозяйственно-бытовой канализации от К1-33 до КНС переложить на больший диаметр. Диаметр определить проектом, выполнить реконструкцию КНС: замена насосного оборудования и арматуры, шкафа управления.
- 1.4. После сдачи в эксплуатацию в установленном порядке вновь построенной сети хозяйственно-бытовой канализации заключить договор с балансодержателем магистральных сетей канализации - ООО «ИНВЕСТПРОМСТРОЙ XXI»

II. Общие условия по водоснабжению

- 2.1 Получить на данные объемы водоотведения ТУ в АО «Мосводоканал» на сброс (прием) стоков.
- 2.2 После завершения работ по строительству сетей водоотведения и ввода объекта в эксплуатацию предусмотреть предоставление кадастровых паспортов на данные линейные сооружения.
- 2.3 При проектировании по установленным формам предусмотреть создание и сдачу в ОПС ГУП «Мособлгазотрест» электронной копии проектов водоотведения.
- 2.4 Произвести оплату за подключение к инженерным сетям канализования ООО «ИНВЕСТПРОМСТРОЙ XXI» в соответствии с Договором на подключение.

III. Срок действия

- 3.1. Срок действия технических условий – 2 (два) года.

Директор

ООО «ИНВЕСТПРОМСТРОЙ XXI»



Г.Б. Малышев